

REZULTATE EXPERIMENTALE

Încercările efectuate asupra bazinelor BIO CLEANER au dat următoarele rezultate.

Nr. Crt.	Determinarea	Metoda	U.M.	Rezultat	Nivel admisibil	Laboratorul
1	Dimensiuni	SR EN 12566-3:2002	m	Corespunzător	Toleranțe sub 2%	PROCEMA CERCETARE
2	Etanșitate la apă		h	8	1/2	PROCEMA CERCETARE
3	Presiune pneumatică		bar/15 sec.	0,3	0,3	PROCEMA CERCETARE

Eficiența stației

Conținut apă	U.M.	Intrare	Ieșire
CCO-Cr	mg/l	106	48
CBO ₅	mg/l	50	10
Suspensii	mg/l	91	15
N-NH ₄	mg/l	7	0,2

Raportor,

Prof. dr. ing. Vlad DUMITRESCU

